

产品质量监督抽查实施细则

2025 年昭苏县聚氯乙烯绝缘电线 产品质量监督抽查实施细则

2025-03-10 发布

2025-03-17 实施

昭苏县市场监督管理局

2025 年昭苏县聚氯乙烯绝缘电线 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

- 1.1 抽样范围：在生产者、销售者的待销产品或成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
- 1.2 抽样原则：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取。
- 抽样方法：随机抽样。
- 1.3 抽样数量：聚氯乙烯绝缘电线抽取 2 卷，其中检验样品 1 卷，备样 1 卷；
- 1.4 抽样基数：抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

2.1 检验项目和试验方法

表 1 聚氯乙烯绝缘电缆电线检验项目

序号	检验项目	依据法律法规或标准	检测方法
1	20℃ 导体电阻	GB/T 5023.3-2008 JB/T 8734.2-2016	GB/T 5023.2-2008
2	导体		GB/T 5023.2-2008
3	绝缘平均厚度		GB/T 2951.11-2008
4	绝缘最薄处厚度		GB/T 2951.11-2008
5	外径		GB/T 5023.2-2008

3 检验依据

GB/T 5023.3-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 3 部分：固定布线用无护套电缆

JB/T 8734.2-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 2 部分：固定布线用电缆电线

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4 判定规则

4.1 依据标准

抽查产品依据标准按表 1 执行

4.2 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。